

**Huscompagniet A/S**

**Att.: Mikkel Schwalbe Agerlin**

**Kongevejen 153**

**2830 Virum**

**2021.11.29**

**Vedr. sag nr.: 10-013251**

**Måling af fugtindhold i porebetonvægge samt gulve.**

**Bolig 236-268, Byggeplads Ammendrup Park, Helsingevej 102, 3200 Helsingø.**

#### **Baggrund/formål**

I forbindelse med udtørningsopgave har Polygon DB Fugtteknik i perioden den:

2021.10.23 – 2021.11.22

Foretaget destruktive målinger til bestemmelse af fugtindhold i:

Betongulve samt porebetonvægge

#### **Overholdelse af grænseværdi**

Grænseværdi vedr. div. vægge er overholdt på alle målepositioner.

Grænseværdi vedr. gulve er overholdt på måleposition.

Udtørringen i boligerne er løst med adsorptionsaffugtere samt div. blæsere, der er i den mellemliggende periode løbende foretaget fugtmålinger i alle boliger i div. konstruktioner, måleresultater er sendt til byggeledelsen.

Alle vægge samt gulve i boligerne er tørret således at de overholder de anbefalede krav i henhold til gældende bygningsreglement, boligerne er dermed frigivet til beboelse.

#### **Kunden og Polygon DB Fugtteknik**

Vi håber, opgaven er løst på tilfredsstillende måde og hører gerne fra Dem, såfremt De har kommentarer hertil.

Kontakt til undertegnede, kan ske på tlf.: **24 86 48 35**

Med venlig hilsen  
Polygon DB Fugtteknik

**Lars Lourcing**  
**Tlf. 24 86 48 35**